

H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz  
Ave. Juárez No. 85 Col. Centro C.P. 92800  
Tels. (783)8345361 - 8345362

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN No. DOP\_2020301890041\_FIS MDF\_INV3**


**MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES** del concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. DOP\_2020301890041\_FIS MDF\_INV3, correspondiente a la Obra: **CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.**

Tuxpan, Ver., siendo las **14:00** horas del día **21 de mayo de 2020** la Dirección de Obras Públicas, procede a levantar la minuta del concurso correspondiente.

**LISTA DE PRESENTES**

**POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES**


C. JOSÉ FLORES GARCÍA

  
\_\_\_\_\_  
Nombre del Representante y Firma

GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
Nombre del Representante y Firma

C. AGUSTÍN LARA GARCÍA

  
\_\_\_\_\_  
Nombre del Representante y Firma


**POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. FRANCISCO JAVIER BLASCO JIMÉNEZ**  
COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
Firma

**ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DEL ÁNGEL**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
Firma



H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz  
Ave. Juárez No. 85 Col. Centro C.P. 92800  
Tels. (783)8345361 - 8345362

JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN No. DOP\_2020301890041\_FIS MDF\_INV3

**A).-EXPOSICIÓN DE DUDAS O PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y RESPUESTAS:**


PREGUNTAS:

Como se realizara la union de la losa  
existente y la nueva?

CONTESTACIONES:

La losa nueva se construya sobre de la  
existente apoyandose hasta la altura del  
muro existente con una cadera perimetral  
que esta amarrada sobre del castillo existente.

Agostin Lara G.



H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz  
Ave. Juárez No. 85 Col. Centro C.P. 92800  
Tels. (783)8345361 - 8345362

JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN No. DOP\_2020301890041\_FISMDF\_INV3

**B).- ACLARACIONES GENERALES DE LA DEPENDENCIA A LOS PARTICIPANTES:**

1. Deberá considerar en el cálculo de indirectos el señalamiento preventivo y restrictivo de la obra, pruebas de laboratorio o de resistencia de materiales y prever la seguridad de sus trabajadores, incluyendo la indumentaria apropiada (cascos y chalecos fosforescentes con el logotipo de la dependencia), los gastos para prever la protección civil (cintas, letreros, señalamientos de precaución, e iluminación), y gastos de seguridad social de los trabajadores, (se anexa formato para la elaboración del letrero informativo documento No. 10 punto No. 1). Todos los indirectos permanecerán fijos durante la ejecución de la obra hasta su terminación total.
2. El presupuesto de obra del documento número 9 y programas documento no. 11 deben de presentarse con fecha de inicio y término.
3. Los formatos y anexos deben entregarse debidamente rubricados en el documento numero 1.

Sin otro asunto que tratar, se procede a la firma y rubrica de todas las hojas al calce, y cierre de la presente minuta, siendo las 14:20 del día **21 de mayo de 2020**, la falta de alguna firma de los funcionarios antes mencionados no invalida los acuerdos tomados en la presente minuta.

Agustín Lara G. 